

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 23 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 193312, г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности д. 8 корпус 2 литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 1843,2 кв.м;

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 9181 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): _____

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация Невского района
Санкт-Петербурга, пр. Обуховской Обороны, д. 163

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): дошкольное образование
(предшествующее начальному общему образованию)

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

1. Реализация образовательной программы дошкольного образования
компенсирующей направленности, в возрасте от 4 лет до 7 лет в группах 12
часового пребывания, 5 дней в неделю.
2. Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей по обучению
изобразительного искусства, грамоте, математике, сказка-терапия, ритмопластика.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 213 человек; посещаемость 170 человек

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте с 7-00 до 19-00 часов

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 4 лет до 7 лет

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) _____ не имеются

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий Федосеева Антонина Викторовна, с одной стороны,

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

и президент РОО «Ассоциация инвалидов СПб «Бумеранг» Русакова Людмила Викторовна,

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего на основании доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: да, соответствует
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, соответствует
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: да, соответствует
9. Дверные проемы входной зоны****: да, соответствует
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, соответствует
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: нет

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Детский Сад № 23 Комбинированного Вида Невского Района
Санкт-Петербурга, ГБДОУ, Детский сад Двадцать три

11.09.23 18:53 (MSK)

Простая подпись

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К, О, С, Г, У*: нет

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: нет

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да, соответствует

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, соответствует

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга,

расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) 193312, г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности д. 8 корпус 2 литер А

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	К, О, С, Г, У	Пути движения по территории доступны	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	К, О, С, Г, У	Обеспечен доступный вход	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Детский Сад № 23 Комбинированного Вида Невского Района
Санкт-Петербурга, ГБДОУ, Детский сад Двадцать три

11.09.23 18:53 (MSK)

Простая подпись

		лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	К, О	Наличие пандуса откидного	
	К, О, Г	Обновлены контрастные полосы на ступенях и поручнях	№ 42 от 22.06.2017
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
		отсутствует	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
		отсутствует	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	К, О, С, Г, У	Наличие звонка	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
	К, О, С, Г, У	маршрут движения к Объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта, находящейся на расстоянии не далее 300 м от Объекта	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
		отсутствует	

Примечание:


В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица

/А.В. Федосеева/
М.П. _____
Дата _____

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица

/М.В. Русакова /
М.П. _____
Дата _____

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Детский Сад № 23 Комбинированного Вида Невского Района
Санкт-Петербурга, ГБДОУ, Детский сад Двадцать три

11.09.23 18:53 (MSK)

Простая подпись

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Детский Сад № 23 Комбинированного Вида Невского Района
Санкт-Петербурга, ГБДОУ, Детский сад Двадцать три

11.09.23 18:53 (MSK)

Простая подпись